

# Leistungserklärung

# Optima

Nr. 1013378

<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>	Optima T Brandschutzkitt „Inject BS+ K10“	
<b>Verwendungszweck(e):</b>	Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Verwendungen	
<b>Hersteller:</b>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten	
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b>	System 1	
<b>Europäisches Bewertungsdokument:</b>	EAD 350005-00-1104	
<b>Europäische Technische Bewertung:</b>	ETA-21/0909 (03. Januar 2022)	
<b>Technische Bewertungsstelle:</b>	Deutsches Institut für Bautechnik	
<b>Notifizierte Stelle(n):</b>	0761-CPR (MPA Braunschweig)	
<b>Erklärte Leistung(en):</b>	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung und Harmonisierte technische Spezifikation</b>
	Brandverhalten	Klasse E gemäß EN 13501-1
	Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oyten, den 15.06.2022



ppa. dr. Andreas Wulfes  
- Leiter Produktstrategie & Innovation



Volker Landscheidt  
- QM Beauftragter